

MOLFETTA, 03/12/2021

TRASMISSIONE SOLO A MEZZO POSTA ELETTRONICA
AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.LGS 82/2005

AI SUAP
Comune di RUVO DI PUGLIA

Oggetto: Parere preventivo SPeSAL per le opere di ampliamento di un complesso produttivo vecchia Zona PIP lotto 38-39-40 a Ruvo di Puglia

Committente: ITEL Telecomunicazioni srl

In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, acquisita con prot. SPeSALn. 110345 del 7/9/21

- viste le planimetrie allegate
- vista la relazione tecnico – descrittiva
- vista la documentazione integrativa prodotta ed acquisita con prot. SPeSAL n. 151932 del 3/12/2021

con la presente si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al progetto per le opere di cui in oggetto per le competenze SPeSAL con le seguenti prescrizioni:

- **vengano garantiti, nei locali principali ed in quelli accessori, i ricambi d'aria previsti dalla vigente normativa ed in particolare i vani privi di areazione naturale o nei quali questa sia da ritenersi insufficiente siano corredati di impianto di areazione sussidiario conforme alla norma UNI 10339.**

Sono fatti salvi i diritti di terzi, le competenze di altri Enti ove ricorrono e gli aspetti di legittimità degli strumenti urbanistici - edilizi e di prevenzione incendi.

Si rammenta inoltre, che prima dell'inizio dell'attività dovrà essere presentata allo SPeSAL l'istanza per la **deroga all'art. 65** del D. Lgs. 81/08.

Una copia degli elaborati tecnici acquisiti in copia agli atti di questo Servizio è parte integrante del presente parere **che non costituisce titolo abilitativo edilizio e si concede su richiesta di parte.**

Distinti saluti.

SPESAL AREA NORD
IL DIRIGENTE MEDICO
DOTT. ADRIANA FERRANNINI

