



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E
INFRASTRUTTURE**

**SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Servizio Autorità Idraulica**

Comune di Ruvo Di Puglia (BA)

Area 5 Edilizia ed Urbanistica
comuneruvodipuglia@postecert.it

OGGETTO: Ampliamento di un complesso produttivo ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n.160 del 7 settembre 2010. Proponente: ITEL TELECOMUNICAZIONI s.r.l.
Parere ex art.89 D.P.R. 380/01.

In riferimento alla Vs. richiesta prot.n.17890 del 07/09/2021, circa il parere di compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01 sulla variante al vigente PRG necessaria alla realizzazione dell'intervento in epigrafe, acquisita agli atti di questa Sezione in data 07/09/2021 con prot.n.13212, ed alla successiva Vs. integrazione prot.n.21384 del 20/10/2021, acquisita agli atti di questa Sezione in data 22/10/2021 con prot.n.15951,

- considerato che l'area in questione, secondo le NTC 2018, è caratterizzata da un'accelerazione orizzontale massima attesa (ag), con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni, compresa tra 0,150 e 0,175g;
- visti gli elaborati costituenti il progetto di ampliamento in epigrafe ed in particolare:
 - l'“*elaborato 2_Relazione tecnica illustrativa*” nel quale si riporta che l'intervento in oggetto consiste nell'ampliamento del complesso produttivo della società Itel Telecomunicazioni srl., attraverso la realizzazione di due edifici di due piani cadauno, ed interessa una superficie complessivamente pari a 9.365,61 mq;
 - la “*relazione geologica*”, contenuta nell'“*elaborato 12_Studio geologico geotecnico con caratteristiche dell'intervento attuativo con allegata relazione geologica*”, a firma del Dott. Geol. Angelo RUTA iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi della Puglia al n. 446 nella quale si riporta che:
 - l'area interessata dall'intervento in questione è ubicata a circa 2km in direzione SE dall'abitato di Ruvo di Puglia e dista circa 13 km dall'attuale linea di costa. La quota topografica è di circa 228m sul l.m.m.;
 - l'andamento planimetrico dell'area oggetto d'intervento risulta subpianeggiante con debole e generalizzata pendenza in direzione E-NE.
 - il substrato, al di sotto della copertura agraria, è costituito da una successione di strati e banchi calcarei stratificati e caratterizzati, nelle porzioni più superficiali, da un più elevato grado di fratturazione, alterazione e carsificazione a luoghi contraddistinto da accumuli di terra rossa;
 - dalle indagini sismiche in situ, svolte con la metodologia M.A.S.W., è stato possibile classificare, tabella 3.2.II del D.M. 17 gennaio 2018 il sottosuolo delle aree investigate come riferibile alla **categoria B** (in caso di imposta del piano fondazionale a -1,5 m dall'attuale p.c.);
 - la falda carsica profonda presenta un livello statico stimato a circa 200m rispetto all'attuale piano campagna;
 - l'“*elaborato 13_Relazione tecnica descrittiva trattamento acque meteoriche con allegata relazione idrogeologica*” nel quale viene illustrato il progetto di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche;

1/2

www.regione.puglia.it

Sezione Lavori Pubblici

Via Gentile, 52- 70126 (BA) - Tel: 080 5407776;

mail: servizio.lavoripubblici@regione.puglia.it pec: servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it

Prot. n. 0021947/2021 (c_h645-A005-REG_UNICO_PROT-26/10/2021 12:56:23-0021947)





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E
INFRASTRUTTURE**

**SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Servizio Autorità Idraulica**

- vista la carta delle aree soggette a rischio idrogeologico del Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia (PAI) da cui si rileva che l'area interessata dal PdL in oggetto **non ricade** tra quelle perimetrate a rischio idraulico e/o geomorfologico;
- vista la carta Idrogeomorfologica della Puglia dalla quale si rileva che l'area interessata dal Piano in oggetto **non è interessata** da elementi del sistema idrogeomorfologico a scala locale;
- visto che l'area in questione non risulta sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267;
- vista l'attestazione di versamento degli oneri istruttori previsti dalla D.G.R. 26 gennaio 2011 n.88;

si esprime parere **FAVOREVOLE** esclusivamente in ordine alla compatibilità delle previsioni dell'intervento proposto con le condizioni geomorfologiche dell'area interessata e a quanto riportato nella caratterizzazione geologica contenuta nella relazione del professionista incaricato, **con le seguenti prescrizioni:**

- in fase di progettazione esecutiva, o comunque prima della cantierizzazione, di ogni singolo intervento edilizio previsto nel "progetto di ampliamento" vengano eseguite opportune e puntuali indagini geognostiche in situ ed in laboratorio, al fine di individuare le migliori quote fondali, verificare le condizioni geologico-tecniche dei terreni fondazionali e prevederne eventuali bonifiche, escludere fenomeni di amplificazione sismica locale, scongiurare eventuali cedimenti assoluti e differenziali nonché la presenza di isolati fenomeni di dissesto superficiale e/o profondo;
- vengano previsti sistemi di controllo e regimazione dei flussi idrici per i piani fondazionali.

2/2

Il presente parere si riferisce unicamente agli elaborati progettuali pervenuti a questo Servizio con le note su richiamate che, di fatto, ne costituiscono parte integrante.

Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi nonché l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rinvenienti dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il Funzionario

P.O. "Referente rischio sismico"

Dott. Geol. Francesco Zuffo

Il Dirigente *ad interim* del Servizio Autorità Idraulica

Dott.ssa Antonietta Riccio

www.regione.puglia.it

Sezione Lavori Pubblici

Via Gentile, 52- 70126 (BA) - Tel: 080 5407776;

mail: servizio.lavoripubblici@regione.puglia.it pec: servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it